



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-7611BR0269

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	ITAP S.p.A. Via Ruca n.19/21, I-25065 Lumezzane S.S. (BS)
Vertreiber <i>distributor</i>	ITAP S.p.A. Via Ruca n.19/21, I-25065 Lumezzane S.S. (BS)
Produktart <i>product category</i>	Rohrverbinder und -verbindungen aus Metall: Klemmverbinder für Rohre aus PE (7611)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Klemmverbinder der Bauart W aus Metall zum Verbinden von Rohren aus Kunststoff PE-HD (PE 100) oder zum Verbinden von Rohren aus Metall mit Rohren aus Kunststoff PE-HD (PE 100)
Modell <i>model</i>	VX
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 15/1100/4507/957 vom 04.09.2015 (EBI) Baumusterprüfung: 05/303/4507/957 vom 24.03.2006 (EBI) KTW-Prüfung: KA 0215/14 vom 22.10.2014 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: W-211764e-11-SI vom 31.12.2011 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 8076 (01.09.2013) UBA METALLE (19.01.2016) UBA ELASTOM (22.12.2011) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	24.03.2021 / 16-0171-WNV

70028-04-A-DE



13.07.2016 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
VX	Durchmesser: 20 x 1,9 mm	
VX	Durchmesser: 25 x 2,3 mm	
VX	Durchmesser: 32 x 2,9 mm	
VX	Durchmesser: 40 x 3,7 mm	
VX	Durchmesser: 50 x 4,6 mm	
VX	Durchmesser: 63 x 5,8 mm	

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

Anschlussart: metallseitig Innengewinde Rp 1/2 bis Rp 2 oder Außengewinde R 1/2 bis R 2, kunststoffseitig Klemmringverschraubung



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NW-7611BR0269

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	ITAP S.p.A. Via Ruca n.19/21, I-25065 Lumezzane S.S. (BS)
Distributor <i>Vertreiber</i>	ITAP S.p.A. Via Ruca n.19/21, I-25065 Lumezzane S.S. (BS)
Product Category <i>Produktart</i>	metal pipe unions and joints : metal compression fittings for polyethylene (PE) pipes (7611)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	compression fitting design W made of metal to connect pipes made of plastic PE-HD (PE 100) or to connect pipes made of metal with pipes made of plastic PE-HD (PE 100)
Model <i>Modell</i>	VX
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: 15/1100/4507/957 from 04.09.2015 (EBI) type testing: 05/303/4507/957 from 24.03.2006 (EBI) KTW testing: KA 0215/14 from 22.10.2014 (TZW) hygienic testing: W-211764e-11-SI from 31.12.2011 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN 8076 (01.09.2013) UBA METALLE (19.01.2016) UBA ELASTOM (22.12.2011) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	24.03.2021 / 16-0171-WNV

70208-04-A-DE

13.07.2016 GI A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
VX	diameter: 20 x 1,9 mm	
VX	diameter: 25 x 2,3 mm	
VX	diameter: 32 x 2,9 mm	
VX	diameter: 40 x 3,7 mm	
VX	diameter: 50 x 4,6 mm	
VX	diameter: 63 x 5,8 mm	

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

connections: on the metal side femal thread Rp 1/2...Rp 2 or external thread R 1/2...R 2, on the plastic side split ring screw connection